

NOTA INFORMATIVA

Creado: Lunes, 30 Mayo 2022 12:12 - Última actualización: Lunes, 30 Mayo 2022 12:12

Visto: 148

Ni en el día de ayer ni en la madrugada de hoy se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación.

La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 2 320 MW y la demanda 2065 MW con todo servido.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 4 de la CTE Diez de Octubre y la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo (en proceso de arranque). En mantenimiento la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la unidad de la CTE Otto Parellada y la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (499 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 1172 MW y en mantenimiento 205 MW.

Para el horario pico, se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Antonio Maceo con 60 MW, y la utilización de 335 MW en motores diésel.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 2 735 MW y una demanda máxima de 2 600 MW, para una reserva de 135 MW, de mantenerse las condiciones previstas no se pronostica afectaciones al servicio por déficit de capacidad de generación.

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

UNE-MINEM

07:00 horas

30 de mayo de 2022