La Unión Eléctrica informa:

En el horario pico día de ayer a partir de las 16:52 horas se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación, influenciado por la no entrada en este horario de la unidad 5 de la CTE Diez de Octubre, lo máximo afectado en este horario fue 183 MW a las 18:50 horas. El servicio quedó restablecido a las 21:12 horas.

La disponibilidad del SEN a las 07:00 horas es de 2 059 MW y la demanda 1 945 MW con todo servido.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Máximo Gómez, la unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara y la unidad 4 de la CTE Antonio Maceo. En mantenimiento la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la unidad de la CTE Otto Parellada, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la unidad 6 de la CTE Antonio Maceo. Se mantienen las limitaciones en la generación térmica (505 MW).

En la generación distribuida, están indisponibles por avería 1072 MW y en mantenimiento 436 MW.

Para el horario pico, se pronostica la utilización de 323 MW en motores diésel.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 2 579 MW y una demanda máxima de 2 420 MW, para una reserva de 159 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas no se pronostican afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad en el día de hoy.

Se implementan todas las medidas de restricción del consumo en el sector estatal.

UNE
UNIÓN ELÉCTRICA

Phoca PDF

Phoca PDF